

Trinkwasserhärte 2021*

	Ort	Wassergewinnung	Trinkwasserhärte		Bereich bei Mischwasser		Eingruppierung
			°dH	mmol/l	°dH	mmol/l	
Insellösung	Schanze	Quelle Bräutigams-Wiese	3,043	0,543			weiches Wasser
	Obersorpe/Rehsiepen	Jacobsquelle	4,340	0,775			weiches Wasser
	Bödefeld	Quelle Kittelsiepen, Breites Siepen, Hunau Kleine Berg, Luchtern Bermecke, Sickergalerie Mechterkuse			(1,605 - 3,271)	(0,287 - 0,584)	weiches Wasser
	Nordenau/Nesselbach/Ohlenbach	Über die Stadt Winterberg					
Verbundnetz	Huxel/Holthäuser Mühle/Gleidorf Oberdorf+Haffenrath	Quelle Westernahe, Wildfütterung			(3,075 - 3,234)	(0,508 - 0,537)	weiches Wasser
	Grafschaft-Bereich Gräfin-Chuniza-Straße	siehe Wassergewinnung Lennetal, Gleidorf					
	Fleckenberg, Schmallenberg, Grafschaft	Wassergewinnung Latroptal, Fleckenberg	4,093	0,731			weiches Wasser
	Latrop/Störmecke	Forstquellen, Grubental, WGA Latroptal			(4,093 - 5,749)	(0,731 - 1,027)	weiches Wasser
	Jagdhaus	Quelle Weinkännchen, Assiepen, WGA Latroptal			(2,753 - 4,093)	(0,492 - 0,731)	weiches Wasser
	Oberrarbach, Bereich Rimberg	Tiefenbrunnen I, Stollen Unvalme			(3,197 - 3,780)	(0,571 - 0,675)	weiches Wasser
	Gleidorf, Bad Fredeburg, Obringhausen, Ebbinghof, Altenilpe, Sellinghausen, Kirchilpe, Nierentrop,	Wassergewinnung Lennetal, Gleidorf			(5,833 - 6,435)	(1,042 - 1,149)	weiches Wasser
	Hundesossen	Bitte beim WBV Lenne melden!					
	Westfeld	Sickerstrang Lennetal, Quelle Ennest			(3,561 - 3,813)	(0,636 - 0,681)	weiches Wasser
Bracht, Werntrop	Über die Gemeinde Eslohe						

* basierend auf den Untersuchungsbericht von Oktober 2020